

## Coffrets et socles S20

### Coffrets équipés



**Coffret S20 MONO/TRI  
avec embase de téléreport  
(P533)**



**Coffret S20 MONO/TRI + panneau  
avec embase de téléreport  
(P535)**

#### utilisation

Ces coffrets sont destinés à la maintenance des branchements individuels BPL.

Ils assurent la coupure et la protection du client. Ils sont installés en limite de propriété.

Le branchement peut être :

- monophasé (jusqu'à 90 A soit 18 kVA)
- triphasé (jusqu'à 60 A soit 36 kVA).

L'équipement des S20 permet 2 fonctions :

- C/C avec compteur chez le client,
- C/C + compteur dans le coffret.

#### dimensions



#### description

- Les coffrets équipés de boîtiers primaires MONO/TRI permettent d'évoluer vers un branchement triphasé.
- Le boîtier primaire permet la protection par cartouches fusibles à couteaux taille 00 type AD.
- Les versions proposées peuvent être équipées du système de téléreport.

#### références

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
<b>COFFRET MONO/TRI</b>			
P532	COFFRET S20 MONO / TRI	69 80 130	1
P533	COFFRET S20 MONO / TRI + TEL	69 80 131	1
P534	COFFRET S20 MONO / TRI + PANNEAU	69 80 134	1
P535	COFFRET S20 MONO / TRI + PANNEAU + TEL	69 80 135	1

Remarques : - Les coffrets sont siglés "Eclair".

- Tous les panneaux et toute la connectique S20.




## Coffrets et socles S20 vides



**Coffret S20 nu  
avec embase de téléreport  
(N002)**



**Socle simple S20  
(N005)**



**Couvercle socle S20  
(N007)**



**Socle double S20  
(N006)**

### utilisation

Ces enveloppes destinées à la maintenance, sont conformes à la spécification technique HN 62-S-20. Les coffrets sont commercialisés vides avec ou sans embase de téléreport et sont destinés à recevoir les boîtiers primaires et panneaux amovibles.

### dimensions



### description

- Ces coffrets et socles sont moulés en polyester de couleur ivoire armé fibres de verre.
- Ils présentent un indice de protection IP33D selon la norme NF EN 60529 et IK10 selon la norme NF EN 62262.
- La porte démontable avec ouverture à 200 degrés du coffret est équipée d'une serrure rectangulaire.
- Le couvercle interchangeable est destiné à obturer l'ouverture supérieure du socle. Il est utilisé dans le cas d'un emploi du socle seul (par exemple pour l'installation d'une grille de repiquage). Pour un socle double, 2 couvercles sont nécessaires.

### références

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
N001	COFFRET S20 NU SERRURE RECT.	69 80 019	1
N002	COFFRET S20 NU SERRURE RECT. + TEL.	69 80 023	1
N005	SOCLE SIMPLE S20	69 80 035	1
N006	SOCLE DOUBLE S20	69 80 036	1
N007	COUVERCLE SOCLE S20 SIMPLE OU DOUBLE	69 80 041	1

Remarque : - Les coffrets sont siglés "Eclair".

- Tous les accessoires

